

Amba Gershøj Strands Vandværk
c/o Harekærgårdsvej 23, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Allan Helt Edlich

Rapportnr.: AR-21-CA-21053537-01
Batchnr.: EUDKVE-21053537
Kundenr.: CA0003802
Modt. dato: 21.05.2021

Analyserapport

Prøvested:	Gershøj Strands Vandværk Vandværket - 104199 - V02001800 / 4251001800		
Prøvetype:	Drikkevand - Andet		
Prøveudtagning:	21.05.2021 kl. 08:50		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DJK1	
Analyseperiode:	21.05.2021 - 31.05.2021		

Lab prøvenr:	835-2020-80825348	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2019-80662987				*		
Uorganiske forbindelser							
Ammonium (NH ₄)	0.11	! mg/l	0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH ₃ (H)		15
Nitrit	0.0076	mg/l	0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO ₂ (B)		15
Metaller							
Jern (Fe)	0.60	! mg/l	0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Mangan (Mn)	0.32	! mg/l	0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES		20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

31.05.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.