Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Gershøj Strands Vandværk Amba
c/o Harekærgårdsvej 23, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Allan Helt Edlich

Rapportnr.:	AR-26-CG-26062433-01
Batchnr.:	EUDKVE-26062433
Kundenr.:	CA0003802
Modt. dato:	07.07.2026
Valideringskode:	23DDAE3A67

Analyserapport

Prøvested:	Gershøj Strands Vandværk - Vandværket - 104199 - V02001800 / 4251001800
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	07.07.2026 kl. 12:28
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S Q2E3
Analyseperiode:	07.07.2026 - 10.07.2026

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2026-81648023		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi									
Coliforme bakterier 37°C	3	!	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	8		CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15[σ)]
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført						DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Lejre Kommune, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

10.07.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.